



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 24-23-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Ставрополю)

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191 «а» тел. (88652) 94-54-47, Stavropol 77@bk.ru

единый телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (8652) 39-99-99.

Предписание № 53/1/35 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному учреждению дополнительному профессиональному образованию «Ставропольский региональный ресурсный центр»
в лице директора Ефремовой Нины Алексеевны

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора по пожарному надзору г. Ставрополя –начальника ОНД и ПР (по г. Ставрополю) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК подполковника внутренней службы С.С. Андриенко № 53 от «26» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени с 10 ч. 00 мин по 12 ч 00 мин 09.03.2021, с 10 ч. 00 мин по 11 ч 00 мин 31.03.2021; общее время проведения проверки 3 часа государственным инспектором города Ставрополя по пожарному надзору – старшим инспектором ОНД и ПР (по г. Ставрополю) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК старшим лейтенантом внутренней службы Яздан Ридваном Нуритдиновичем проведена плановая выездная проверка, помещений ГБУ ДПО «СРПЦ», расположенных по адресу: город Ставрополь, ул. Ползунова, 6 а, совместно с начальником отдела по организационно-техническому обеспечению Близначенко Владимиром Сергеевичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого были нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (полностью) о выполнении (указываться только в том случае, если да)
1	2	3	4	5
1.	Разработать проектную документацию на автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения управления эвакуации;	(ч.1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	03.08.2021	
2.	Разработать техническую документацию на системы противопожарной защиты, а также результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	(пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-	03.08.2021	

		дерации от 16 сентября 2020 года № 1479);		
3.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	(пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);	03.08.2021	
4.	Кабели и провода, применённые при монтаже автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации (АУПС и СОУЭ) выполнить в соответствии требованиям таблицы 2 раздел 6 ГОСТ 31565-2012;	(ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	03.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР
(по г. Ставрополю) УНД и ПР ГУ
МЧС России по СК

старший лейтенант вн. службы

(должность государственного инспектора по пожарному надзору)

" 31 " 03 2021 г.



Р.Н. Яздан

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:

директор ТЭУ ВПО
«СРРЦЧ»

(должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 31 " 03 2021 г.

Яздан

М.П. <*>

А.А. Беррилова

(Ф.И.О.)