



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР»

355008, г. Ставрополь, ул. Ползунова, 6а  
тел. (8652) 28-38-82, 28-38-83, 28-38-87 факс. 28-35-82, 28-38-83  
Internet: [www.stavprc.ru](http://www.stavprc.ru) E-mail: [stavprc@yandex.ru](mailto:stavprc@yandex.ru), [m.otdelsrro@mail.ru](mailto:m.otdelsrro@mail.ru)  
ИНН 2633005680, КПП 263501001, ОКПО 47781306

Исх. № 174 от 04 августа 2021 г.

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
МЧС РФ по г.Ставрополю  
подполковнику  
внутренней службы  
С.С. Андриенко

Уважаемый Сергей Сергеевич!

Во- исполнение Предписания Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ по г.Ставрополю № 53/1/35 представление №104 исх. 476-6-6-10 от 02.04.2021г. ГБУ ДПС «Ставропольский региональный ресурсный центр» проделана работа по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору.

№ п/п	Выявленные нарушения, отраженные в предписании	Срок устранения	Отметка (подпись) с выполнением (указывается только выполнение)
1	2	3	4
1.	Разработать проектную документацию на автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения управления эвакуации.	03.08.2021 г.	<u>Выполнено.</u> Договор № 30 от 24 мая 2021г. ИП Корнилов Приложение рабочий проект.
2.	Разработать техническую документацию на системы противопожарной защиты, а также результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	03.08.2021 г.	<u>Выполнено.</u> Протокол № 50 от 22 июля 2021 МЧС России испытаний автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре. Договор № 30 от 24 мая 2021г. ИП

ОНД по г.Ставрополю  
ГУ МЧС России по г.Ставрополю  
(по г.Ставрополю)  
Входящий № 1456

			Корнилов. АКТ выполненных работ №23 от 3.06.2021г
3.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	03.08.2021	Выполнено Произведена установка нового оборудования Договор № 29 от 24 мая 2021 г.ИП Корнилов. АКТ выполненных работ №22 от 3.06.2021г.
4.	Кабели и провода, применённые при монтаже автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации (АУПС и СОУЭ) выполнить в соответствии требованиям таблицы 2 раздел 6 ГОСТ 31565-2012;	03.08.2021	Выполнено Договор № 29 от 24 мая 2021 г.ИП Корнилов. АКТ выполненных работ №22 от 3.06.2021г

С уважением, -

Директор



Н.А. Ефремова